

Mission(s) ATHAND, HAND, L, LE, PS, SEI, TH	
Nos références 850C2212 ¹ (850-C-2022-001Y)	Date 15/12/2022

SAINTE FLORENCE CREATION MAIRIE

COMPTE-RENDU D'EXAMEN DE DOCUMENT N°1

Envoi	COMMUNE ESSARTS EN BOCAGE - ROUILLE Simon	Maître d'ouvrage	s.rouille@essartsenbocage.fr
Copie	QUATTRO ARCHITECTES SLVI	Architecte BET Fluides	contact.laroche@quattroarchi.fr contact@slvi.fr

Le chargé d'affaire,
Jérémy ROY



Documents émis par Architecte - QUATTRO ARCHITECTES

Références	Date	Document examiné	Avis*
/	15/12/2022 reçu le 15/12/2022	Tableau des surfaces	AF
Commentaire :	L'extension fait moins de 150 m ² et la SRT extension est inférieure à la SRT existante. La RT2012 éléments par éléments s'applique donc à notre extension. Nous levons nos avis suspendus émis en RICT concernant la RT2012.		

* Les avis sont donnés sur les ouvrages, à partir des informations présentes sur les documents examinés, et selon les significations suivantes :

AF = Avis Favorable ; AS = Avis Suspendu ; AD = Avis Défavorable ; HM = Hors Mission

Il appartient au Maître d'Ouvrage, ou aux intervenants missionnés par lui (Maîtres d'oeuvre, Entreprises,...) d'analyser l'étendue des observations faites par le Contrôleur Technique, de traiter les actions correctives sur l'ensemble des ouvrages concernés et d'en apporter la preuve.