


Plan R+1 - Ech. : 1/50



Plan RDC - Ech. : 1/50

- LEGENDE**
- (A) Grille de reprise porte filtre
Marque : MADEL
Type : DFE-R + PLK/A
Dim. : 600 x 600
 - (B) Diffuseur à éléments concaves fixes
Marque : MADEL
Type : NEX-S KLIN SR
Dim. : 600-400
 - (C) Diffuseur à éléments concaves fixes
Marque : MADEL
Type : NEX-S KLIN SR
Dim. : 600-500
 - (D) Diffuseur à éléments concaves fixes
Marque : MADEL
Type : NEX-S KLIN
Dim. : 600
 - (E) Unité extérieure Mini-DRV R410A
Marque : TOSHIBA
Type : MCV-MHP0409H-E
Puissance froid nominal : 12.1 kW
Puissance chaud nominal : 12.5 kW
Pression sonore max à 1m : 57 dB(A)
 - (F) Unité gainable réversible DRV
Inventer - R 410A
Marque : TOSHIBA
Type : MMD-UPR1818HP-E
P frigorifique : 2.80 kW
P calorifique : 3.20 kW
Débit : 570/380 m³/h
Pression sonore (à 1.5 m) : 30 dB(A)
 - (G) Unité gainable réversible DRV
Inventer - R 410A
Marque : TOSHIBA
Type : MMD-UPR1218HP-E
P frigorifique : 3.60 kW
P calorifique : 4.00 kW
Débit : 570/380 m³/h
Pression sonore (à 1.5 m) : 30 dB(A)
 - (H) Unité gainable réversible DRV
Inventer - R 410A
Marque : TOSHIBA
Type : MMD-UPR1818HP-E
P frigorifique : 5.80 kW
P calorifique : 6.30 kW
Débit : 920/540 m³/h
Pression sonore (à 1.5 m) : 33 dB(A)

CREATION DE LA MAIRIE
Place du Souvenir
85140 ESSARTS EN BOCAGE

réf. 2013

PRO 03 - PLANS DE NIVEAU - Projet - 1/50e
01/12/2022

MAITRE D'OUVRAGE
COMMUNE D'ESSARTS EN BOCAGE
51, rue Georges Clemenceau
Les Essarts - BP 46 - 85140 ESSARTS EN BOCAGE

QUATTRO ARCHITECTES
REZZ / 44400 - 4044 rue de la Mirelle
tel. 02 40 25 37 53 - contact@quattroarch.fr
LA ROCHE SUR YON / 85000 - Centre d'affaires de Beuspy
45 rue Jacques Yves Goureau - tel. 02 51 05 97 97
contact.laroche@quattroarch.fr

AREST - B.E.T STRUCTURE
ZA de la Forêt - 8 rue Chante Mente - BP 7 - 44140 LE BIGNON
tel. 02 40 26 26 00 - contact@arest.fr

SLVI - B.E.T FLUIDES
18 bis avenue de la Vertonne - 44120 VERTOU
tel. 02 51 79 20 60 - contact@slvi.fr

SLVI
BUREAU D'ETUDES FLUIDES

18 bis, avenue de la Vertonne - 44120 Vertou
2, rue du Riffolet - 85660 St-Philbert-de-Bouaine
Tel : 02 51 79 20 60
Fax : 02 51 79 20 69
E-Mail : contact@slvi.fr

LOT N° 09 : CHAUFFAGE - RAFFRAICHISSEMENT - VENTILATION
Plan : CRV01 Plan d'ensemble Chauffage-Raffraichissement-Ventilation

Phase	Date	A.P.S.	A.P.D.	P.R.O.	D.C.E.	E.X.E.
Modifications		Date	Nature	22/06/2022	23/12/2022	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-