



MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## Récapitulatif Standardisé Energie Environnement



**RE 2020**

RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

**Éco-construire  
pour le confort de tous**



## RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020

Récapitulatif Standardisé Energie Environnement

*Partie « Etude Thermique »*

**Opération :** LES OLIVADES

**Etude thermique du :** 12/03/2024

**Logiciel et version :** IZUBA énergies, Pleiades, 6.24.2.0

**Version moteur CSTB :** 2022.E3.0.0 - **Mode calcul :** Th-DBC - **Version DC :** 2022.D1.0.0

**Date de génération du RSET :** 12/3/2024 - 03:30:34



**RE 2020**  
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



3CE23C9E98363B84F917D65EE0755AD4

## Sommaire

**Chapitre 1 :** Données administratives de l'opération ("*LES OLIVADES*")

**Chapitre 2 :** Exigences de performance énergétique et exigences de moyens

Données générales sur le bâtiment

Exigences de performance énergétique

Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Résultats des calculs de l'indicateur de degrés-heures d'inconfort (DH)

Exigence de moyens et caractéristiques thermiques

**Chapitre 3 :** Indicateurs Bbio, Cep et Cep,nr du bâtiment

Indicateurs de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par zone

Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment

Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment

Données sur la perméabilité à l'air

Données sur l'inertie thermique quotidienne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel

Données d'éclairement naturel par groupe

Indicateurs de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie

Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones

Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid, et/ou d'eau chaude sanitaire du projet - Générateurs

**Chapitre 4 :** Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Feuilles Bâtiments (3)

Données générales sur l'enveloppe thermique (parois opaques, parois vitrées, ponts thermiques, ...)

Équipements des bâtiments **par zone**

Données sur les équipements de ventilation

Données sur l'éclairage par groupe

Données sur les équipements de chauffage

Données sur les équipements de froid

Données sur les émetteurs d'eau chaude sanitaire

Feuilles Génération (9)

Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet - Gén.1 Gén.2 Gén.3 Gén.4 Gén.5 Gén.6 Gén.7 Gén.8 Gén.9

Fonctionnement de la génération - Gén.1 Gén.2 Gén.3 Gén.4 Gén.5 Gén.6 Gén.7 Gén.8 Gén.9

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération - Gén.1 Gén.2 Gén.3 Gén.4 Gén.5 Gén.6 Gén.7 Gén.8 Gén.9

Générateur(s) affecté(s) au chauffage et/ou à la production d'ECS - Gén.1 Gén.2 Gén.3 Gén.4 Gén.5 Gén.6 Gén.7 Gén.8 Gén.9

Générateur(s) affecté(s) à la production de froid - Gén.1 Gén.2 Gén.3 Gén.4 Gén.5 Gén.6 Gén.7 Gén.8 Gén.9

Données sur la production d'eau chaude sanitaire - Gén.1 Gén.2 Gén.3 Gén.4 Gén.5 Gén.6 Gén.7 Gén.8 Gén.9

## LES OLIVADES

Données sur le stockage de l'eau chaude sanitaire - StoECS1 StoECS2 StoECS3 StoECS4 StoECS5 StoECS6

Réseaux de distribution intergroupe (chauffage / froid / ECS / Mixte) du projet

Réseaux de distribution intergroupe de chauffage

Réseaux de distribution intergroupe d'eau chaude sanitaire

Données sur champs photovoltaïques intégrés aux bâtiments

Champs photovoltaïques intégrés aux bâtiments - Bât. 3

Résultats sorties détaillées

Consommation annuelle par poste et par énergie pour le bâtiment

Consommation annuelle par poste pour le bâtiment

Consommation annuelle par type d'énergie pour le bâtiment

Coefficient  $Cep_{max}$  et  $Cep_{nr_{max}}$  du bâtiment

Différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

Résultats taux d'autoconsommation annuels

Besoins annuels de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment

Besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment

Besoin bioclimatique Bbio et Bbio max du bâtiment

Besoins mensuels d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission, pour le bâtiment

### Chapitre 5 : Etudes de sensibilités du bâtiment

*Pas de calcul de sensibilité réalisé*

V4.7

## Chapitre 1 : Données générales de l'opération

Maître d'ouvrage	
Nom ou raison sociale	SAIEM
Adresse	247 Rue Jean Aicard 83300 Draguignan
Contact tél/mél	-

Maître d'oeuvre	
Nom ou raison sociale	Frédéric PASQUALINI
Adresse	57 Avenue Archimède 83700 Saint-Raphaël
Contact tél/mél	-

Bureau d'Etudes <b>Energie</b>	
Nom ou raison sociale	OEVI
Adresse	148 Chemin des Aires 83390 Puget-Ville
Contact tél/mél	-

Bureau de contrôle	
Nom ou raison sociale	
Adresse	
Contact tél/mél	-

### Informations sur les outils de simulation

Date de l'étude <b>Energie</b>	12/03/2024
Editeur de logiciel	IZUBA énergies
Nom du logiciel	Pleiades
Version du logiciel	6.24.2.0
Version du moteur CSTB	2022.E3.0.0

LES OLIVADES

Opération	
Numéro Permis de Construire (PC)	PC08312123K0016
Références cadastrales	000AH0949 000AH0381 000AH0382 000AH0383
Date du dépôt de demande de PC	23/03/2023
Date de PC	22/06/2023
Date d'obtention du permis d'aménager	--/--/--
Date d'approbation du permis d'aménager de la ZAC	--/--/--
Stade d'avancement	Phase Stade Provisoire dossier DCE
Date de livraison de l'opération	01/02/2025
Nom	LES OLIVADES
Description	
Adresse	Impasse de la Manserve 83690 Salernes
Département	83 - Var
Zone climatique	H3
Zone sismique	Très faible
Nature géotechnique du sol	Limons, argiles limoneuse
Pollution du sol	Non
Altitude	Entre 0 et 400m inclus
Zone d'été	Intérieure (mer à plus de 10 km)

Nombre de bâtiments/zones du projet	3 ( Bât. 1 : 1 zone. Bât. 2 : 1 zone. Bât. 3 : 1 zone. )
Nombre de générations du projet	9 (Bât. desservis : G1 : 1 bât. G2 : 1 bât. G3 : 1 bât. G4 : 1 bât. G5 : 1 bât. G6 : 1 bât. G7 : 1 bât. G8 : 1 bât. G9 : 1 bât. )

Synthèse Parking(s)

	Parking 1
Nombre d'étages du parking	1
Nombre de place de stationnement	59
Type de parking	Extérieur
Présence de ventilation forcée ?	-
Typologie	-
Puissance totale de l'éclairage installée dans le parking	0,1 kW

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : **Bâtiment A**

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	" Bâtiment A "			
S <sub>Ref</sub> / usage principal	615,7 m <sup>2</sup> / Logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S <sub>Ref</sub> <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )	Surface utile SU <sub>RT</sub> ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone A	Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA	615,7	615,7	1
Nombre de logements	10			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	4			
Nombre d'ascenseurs	1			

## Détail ascenseurs(s) du bâtiment

	Unité	Ascenseur A
Course de l'ascenseur	m	10
Nombre d'étages desservis par l'ascenseur	-	4
Zones desservies par l'ascenseur	-	Zone A
Charge utile de la cabine	kg	400

## Données techniques du bâtiment

"Bâtiment A"			
Type de structure porteuse	Poteaux/poutres	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	béton ordinaire
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Dalle pleine	Mode d'isolation des planchers bas	Autre
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	Terrasse non accessible	Mode d'isolation des toitures	Isolation conventionnelle (toiture-terrasse)
Nature de l'isolation des toitures	Autre	La toiture est-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Autre	Type de menuiseries	Mixte (Bois / Alu)
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

## Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio <sub>max</sub>	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr <sub>max</sub> et Cep <sub>max</sub>	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH <sub>max</sub>	Conforme

## Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio <sub>max</sub>	Gain en % (Bbio <sub>max</sub> - Bbio) / Bbio <sub>max</sub>
Coefficient Bbio	48,5	68,9	29,6



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

## Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep <sub>max</sub>	Cep,nr	Cep,nr <sub>max</sub>	Gain Cep en % (Cep <sub>max</sub> - Cep) / Cep <sub>max</sub>	Gain Cep,nr en % (Cep,nr <sub>max</sub> - Cep,nr) / Cep,nr <sub>max</sub>
Coefficients Cep / Cep <sub>max</sub> - Cep,nr / Cep,nr <sub>max</sub>	65,7	80,1	65,7	65,9	18	0,3



**Cep** (kWh/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants  
**Cep,nr** (kWh/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

## Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S <sub>Ref</sub>	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) non traversante(s)							
Zone A / Groupe A	Non	615,7	556,1	494	235	91	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1.

## Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
<b>Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux</b>		
Art 19 (b)	En bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à <b>1,00 m³/(h.m²)</b> de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

<b>Chapitre VIII : Isolation thermique</b>		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte <b>l'une des exigences du I ou du II du présent article.</b>	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Oui
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S <sub>Ref</sub> .K). <b>Valeur calculée : 0,33</b>	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Y9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). <b>Valeur calculée : 0,48</b>	Conforme

<b>Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel</b>		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent <b>l'une des exigences spécifiées au I ou au II</b> du présent article. L'article ne s'applique pas si celui-ci est en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme.	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Oui
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

<b>Chapitre X : Confort d'été</b>		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XI : Consommations d'énergie		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre XIII : Eclairage		
Art 35	Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé : -soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire; - soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairage naturel est suffisant.	conforme

## Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : **Bâtiment B**

### Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Bâtiment B"			
S <sub>Ref</sub> / usage principal	615,7 m² / Logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S <sub>Ref</sub> <sup>2</sup> (m²)	Surface utile SU <sub>RT</sub> ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone B	Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA	615,7	615,7	1
Nombre de logements	10			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	4			
Nombre d'ascenseurs	1			

### Détail ascenseurs(s) du bâtiment

	Unité	Ascenseur B
Course de l'ascenseur	m	10
Nombre d'étages desservis par l'ascenseur	-	4
Zones desservies par l'ascenseur	-	Zone B
Charge utile de la cabine	kg	400

### Données techniques du bâtiment

## LES OLIVADES

"Bâtiment B"			
Type de structure porteuse	Poteaux/poutres	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	béton ordinaire
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Dalle pleine	Mode d'isolation des planchers bas	Autre
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	Terrasse non accessible	Mode d'isolation des toitures	Isolation conventionnelle (toiture-terrasse)
Nature de l'isolation des toitures	Autre	La toiture est-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Autre	Type de menuiseries	Mixte (Bois / Alu)
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

### Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio <sub>max</sub>	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr <sub>max</sub> et Cep <sub>max</sub>	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH <sub>max</sub>	Conforme

### Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio <sub>max</sub>	Gain en % (Bbio <sub>max</sub> - Bbio) / Bbio <sub>max</sub>
Coefficient Bbio	47,7	68,9	30,8



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

### Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep <sub>max</sub>	Cep,nr	Cep,nr <sub>max</sub>	Gain Cep en % (Cep <sub>max</sub> - Cep) / Cep <sub>max</sub>	Gain Cep,nr en % (Cep,nr <sub>max</sub> - Cep,nr) / Cep,nr <sub>max</sub>
Coefficients Cep / Cep <sub>max</sub> - Cep,nr / Cep,nr <sub>max</sub>	65,3	80,1	65,3	65,9	18,5	0,9



**Cep** (kWh/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants  
**Cep,nr** (kWh/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

### Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S <sub>Ref</sub>	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) non traversante(s)							
Zone B / Groupe B	Non	615,7	605,4	529	246	109	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte



## Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
<b>Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux</b>		
Art 19 (b)	En bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à <b>1,00 m³/(h.m²)</b> de parois déperditives hors plancher bas.	<b>Conforme</b>
Art 20	Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.	<b>Conforme</b>



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

<b>Chapitre VIII : Isolation thermique</b>		
<b>Art 21</b>	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	<b>Conforme</b>
<b>Art 22</b>	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte <b>l'une des exigences du I ou du II du présent article.</b>	<b>Conforme</b>
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	<b>Oui</b>
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S <sub>ref</sub> .K). <b>Valeur calculée : 0.33</b>	<b>Conforme</b>
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Y9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(m.K). <b>Valeur calculée : 0,48</b>	<b>Conforme</b>

<b>Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel</b>		
<b>Art 23</b>	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent <b>l'une des exigences spécifiées au I ou au II</b> du présent article. L'article ne s'applique pas si celui-ci est en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme.	<b>Conforme</b>
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	<b>Oui</b>
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	<b>Oui</b>

<b>Chapitre X : Confort d'été</b>		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	<b>conforme</b>
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	<b>conforme</b>

<b>Chapitre XI : Consommations d'énergie</b>		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	<b>conforme</b>
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	<b>conforme</b>

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre XIII : Eclairage		
Art 35	Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé : -soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire; - soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairage naturel est suffisant.	conforme

## Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : **Bâtiment CD**

### Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Bâtiment CD"			
S <sub>Ref</sub> / usage principal	1 644,4 m² / Logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S <sub>Ref</sub> <sup>2</sup> (m²)	Surface utile SU <sub>RT</sub> ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone CD	Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA	1 644,4	1 644,4	1
Nombre de logements	29			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	1			
Nombre de niveau en surface	5			
Nombre d'ascenseurs	2			

### Détail ascenseurs(s) du bâtiment

	Unité	Ascenseur CD	Ascenseur CD
Course de l'ascenseur	m	10	10
Nombre d'étages desservis par l'ascenseur	-	4	4
Zones desservies par l'ascenseur	-	Zone CD	Zone CD
Charge utile de la cabine	kg	400	400

### Données techniques du bâtiment

"Bâtiment CD"			
Type de structure porteuse	Poteaux/poutres	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	béton ordinaire
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Autre	Types de fondations	Superficielle: semelles filantes
Type principal de plancher	Dalle pleine	Mode d'isolation des planchers bas	Autre
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Vide sanitaire
Type principal de toiture	3 pans et plus	Mode d'isolation des toitures	Isolation conventionnelle (toiture-terrasse)
Nature de l'isolation des toitures	Autre	La toiture est-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Autre	Type de menuiseries	Mixte (Bois / Alu)
Type de protections mobiles des menuiseries	Volet roulant		
Précision sur le mode stockage de l'électricité produite localement (uniquement si production locale d'énergie)	Autre		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

## Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio <sub>max</sub>	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr <sub>max</sub> et Cep <sub>max</sub>	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH <sub>max</sub>	Conforme

## Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio <sub>max</sub>	Gain en % (Bbio <sub>max</sub> - Bbio) / Bbio <sub>max</sub>
Coefficient Bbio	38,1	58,2	34,5



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

## Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep <sub>max</sub>	Cep,nr	Cep,nr <sub>max</sub>	Gain Cep en % (Cep <sub>max</sub> - Cep) / Cep <sub>max</sub>	Gain Cep,nr en % (Cep,nr <sub>max</sub> - Cep,nr) / Cep,nr <sub>max</sub>
Coefficients Cep / Cep <sub>max</sub> - Cep,nr / Cep,nr <sub>max</sub>	60	73,3	60	60,3	18,1	0,5



**Cep** (kWh<sub>ep</sub>/m<sup>2</sup>.an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants  
**Cep,nr** (kWh<sub>ep</sub>/m<sup>2</sup>.an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

## Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

## LES OLIVADES

Zone / Groupes	Trav.	S <sub>Ref</sub>	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone(s) non traversante(s)							
Zone CD / Groupe CD	Non	1 644,4	517,6	420	219	88	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1.

## Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
<b>Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux</b>		
Art 19 (b)	En bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à <b>1,00 m³/(h.m²)</b> de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
Art 20	Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.	Conforme



Art. 19 : La conformité correspond à la conformité pour l'ensemble des zones du bâtiment d'habitation concerné

<b>Chapitre VIII : Isolation thermique</b>		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte <b>l'une des exigences du I ou du II du présent article.</b>	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Oui
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S <sub>ref</sub> .K). <b>Valeur calculée : 0.30</b>	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Y9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). <b>Valeur calculée : 0,6</b>	Conforme

<b>Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel</b>		
Art 23	Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent <b>l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.</b>	Conforme
Art 23.I	Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.	Non
Art 23.II	Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.	Oui

<b>Chapitre X : Confort d'été</b>		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

<b>Chapitre XI : Consommations d'énergie</b>		
Art 26	Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.	conforme
Art 27	Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre XIII : Eclairage		
Art 35	Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé : -soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire; - soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairage naturel est suffisant.	conforme

## Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

Bâtiment : **Bâtiment A**


### Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : **Zone A (615.7 m²)**

	Valeurs	Ratio/S <sub>Ref</sub>
S <sub>Ref</sub>	615,7 m²	1
SHAB ou S <sub>URT</sub>	615,7 m²	1
Toitures	196,6 m²	0,32
Murs	464,8 m²	0,75
Baies vitrées	107,6 m²	0,17
Planchers bas	202,5 m²	0,33
Total des parois déperditives	971,5 m²	1,58
<b>Total des parois ext. hors plancher bas</b>	<b>769 m²</b>	<b>1,25</b>
Ponts thermiques	749,7 m	1,22

Répartition orientation




Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de **janvier et février** par ZONE

Zone : **Zone A - (615,7 m²)**


LES OLIVADES

	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,17	196,6	33,55
Murs	W/(m²paroi.K)	0,28	464,8	130
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,29	107,6	138,96
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,21	202,5	43,18
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,27	749,7	202,05
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	392,06		133,3
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	307,18		104,44
Total déperditions	W/K			785,48
Total déperditions ramené à la S <sub>Ref</sub>	W/(m² S <sub>Ref</sub> .K)			1,28




Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Bâtiment A)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Bâtiment A)



**Bbio projet** : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet  
**Sans apports thermiques** : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = 0)

## LES OLIVADES

**Sans apports thermiques et lumineux** : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires  $Sw_{sp}$  et  $Sw_{ap}$  des baies égal à 0, Transmission lumineuses  $T_{li} = 0$ )).

### Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Bâtiment A		
$Q_{4Pa\ surf}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous $4_{Pa}$	<b>0,72</b>
At bât Surface déperditive hors plancher bas	$m^2$	<b>769</b>
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la $S_{Ref}$	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	<b>0,9</b>

### Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)


Zone A		
$Q_{4Pa\ surf}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous $4_{Pa}$	<b>0,72</b>
At bât Surface déperditive hors plancher bas	$m^2$	<b>769</b>
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la $S_{Ref}$	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	<b>0,9</b>

### Données sur l'inertie thermique

Bâtiment A	
Identification zones/groupe	Classe d'inertie quotidienne
Zone A / Groupe A	Personnalisé : $Am_{surf} (m^2) = 3$ , $Cm_{surf} (kJ/K.m^2) = 500$

### Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Bâtiment A)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	$S_{Ref} (m^2)$
Zone A / Groupe A	Eclairage naturel	615,7



Données d'éclairage naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Bâtiment A)


	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel ≤ 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Groupe A	1 406	1 032	1 446	58,4 %
Nombre d'heures/an éclairage <b>non autorisé</b> de la zone (convention lecl=0)	3 884	Nombre d'heures/an éclairage <b>autorisé</b> de la zone (convention)		4 876



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).  
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.  
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.


## Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Bâtiment A

### Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Bâtiment A)




Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Bâtiment A)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	14,8
Refroidissement	1,2
ECS	7,9
Eclairage	1,9
Auxil. ventilation	1,2
Auxil. distribution	0
Déplacement	1,7



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Bâtiment A)

Zone "Zone A" du bâtiment "Bâtiment A"



Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

Bâtiment : Bâtiment B




## Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

## Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : **Zone B (615.7 m<sup>2</sup>)**

	Valeurs	Ratio/S <sub>Ref</sub>
S <sub>Ref</sub>	615,7 m <sup>2</sup>	1
SHAB ou SU <sub>RT</sub>	615,7 m <sup>2</sup>	1
Toitures	196,6 m <sup>2</sup>	0,32
Murs	464,8 m <sup>2</sup>	0,75
Baies vitrées	107,6 m <sup>2</sup>	0,17
Planchers bas	202,5 m <sup>2</sup>	0,33
Total des parois déperditives	971,5 m <sup>2</sup>	1,58
<b>Total des parois ext. hors plancher bas</b>	<b>769 m<sup>2</sup></b>	<b>1,25</b>
Ponts thermiques	750,6 m	1,22


Répartition orientation



## Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

Zone : **Zone B - (615,7 m<sup>2</sup>)**


	Unité	Valeur	m <sup>2</sup> ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m <sup>2</sup> paroi.K)	0,17	196,6	33,54
Murs	W/(m <sup>2</sup> paroi.K)	0,28	464,8	129,95
Baies en hiver	W/(m <sup>2</sup> paroi.K)	1,29	107,6	138,96
Planchers bas	W/(m <sup>2</sup> paroi.K)	0,21	202,5	43,17
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,27	750,6	203,08
Débit ventilation par système en hiver	m <sup>3</sup> /h	392,06		133,3
Débit spécifique perméabilité en hiver	m <sup>3</sup> /h	332,71		113,12
Total déperditions	W/K			<b>795,12</b>
Total déperditions ramené à la S <sub>Ref</sub>	W/(m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> .K)			<b>1,29</b>




Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

## Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Bâtiment B)

## LES OLIVADES



### Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Bâtiment B)



**Bbio projet** : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet

**Sans apports thermiques** : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires  $Sw$  des baies = 0)

**Sans apports thermiques et lumineux** : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires  $Sw_{sp}$  et  $Sw_{ap}$  des baies égal à 0, Transmission lumineuses  $Tli$  = 0)).

### Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Bâtiment B		
$Q_{4Pa\ surf}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous $4_{Pa}$	<b>0,78</b>
At bât Surface déperditive hors plancher bas	$m^2$	<b>769</b>
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la $S_{Ref}$	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	<b>0,97</b>

### Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

Zone B		
$Q_{4Pa\ surf}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous $4_{Pa}$	<b>0,78</b>
At bât Surface déperditive hors plancher bas	$m^2$	<b>769</b>
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la $S_{Ref}$	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	<b>0,97</b>


### Données sur l'inertie thermique

## LES OLIVADES

Bâtiment B	
Identification zones/groupe	Classe d'inertie quotidienne
Zone B / Groupe B	Personnalisé : Am surf (m²) = 3, Cm surf (kJ/K.m²) = 500

### Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Bâtiment B)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S <sub>Ref</sub> (m²)
Zone B / Groupe B	Eclairage naturel	615,7



Données d'éclairage naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Bâtiment B)


Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Groupe B	1 406	1 032	1 446	58,4 %
Nombre d'heures/an éclairage <b>non autorisé</b> de la zone (convention lecl=0)	3 884	Nombre d'heures/an éclairage <b>autorisé</b> de la zone (convention)		4 876



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).  
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.  
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

## Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Bâtiment B


### Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Bâtiment B)



### Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Bâtiment B)


## LES OLIVADES

Postes	kWh (ef)
Chauffage	14,2
Refroidissement	1,5
ECS	8
Eclairage	1,9
Auxil. ventilation	1,2
Auxil. distribution	0
Déplacement	1,7



### Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Bâtiment B)

Zone "Zone B" du bâtiment "Bâtiment B"



## Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment


Bâtiment : **Bâtiment CD**

### Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : **Zone CD (1644.4 m²)**


	Valeurs	Ratio/S <sub>Ref</sub>
S <sub>Ref</sub>	1 644,4 m²	1
SHAB ou S <sub>UT</sub>	1 644,4 m²	1
Toitures	527,7 m²	0,32
Murs	1 010,7 m²	0,61
Baies vitrées	285,1 m²	0,17
Planchers bas	515,1 m²	0,31
Total des parois déperditives	2 338,6 m²	1,42
<b>Total des parois ext. hors plancher bas</b>	<b>1 823,5 m²</b>	<b>1,11</b>
Ponts thermiques	1 895,5 m	1,15



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de **janvier et février** par ZONE


Zone : **Zone CD - (1 644,4 m²)**


	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,11	527,7	55,65
Murs	W/(m²paroi.K)	0,27	1 010,7	268,84
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,29	285,1	368,14
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,18	515,1	94,61
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,26	1 895,5	493,92
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	1 067,65		363
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	844,82		287,24
Total déperditions	W/K			<b>1 931,4</b>
Total déperditions ramené à la S <sub>Ref</sub>	W/(m² S <sub>Ref</sub> .K)			<b>1,17</b>



Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (**Bâtiment CD**)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (**Bâtiment CD**)

**Bbio projet** : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet

**Sans apports thermiques** : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires  $Sw$  des baies = 0)

**Sans apports thermiques et lumineux** : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires  $Sw_{sp}$  et  $Sw_{ap}$  des baies égal à 0, Transmission lumineuses  $Tli$  = 0)).

Données sur la perméabilité à l'air (**niveau bâtiment**)

Bâtiment CD			
$Q_{4Pa}$ surf parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous $4_{Pa}$		<b>0,84</b>
At bât Surface déperditive hors plancher bas	$m^2$		<b>1 823,5</b>
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la $S_{Ref}$	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$		<b>0,93</b>

Données sur la perméabilité à l'air (**niveau zones**)


Zone CD			
$Q_{4Pa}$ surf parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous $4_{Pa}$		<b>0,84</b>
At bât Surface déperditive hors plancher bas	$m^2$		<b>1 823,5</b>
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la $S_{Ref}$	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$		<b>0,93</b>

## Données sur l'inertie thermique

Bâtiment CD			
Identification zones/groupes		Classe d'inertie quotidienne	
Zone CD / Groupe CD		Personnalisé : $A_m$ surf ( $m^2$ ) = <b>3,2</b> , $C_m$ surf ( $kJ/K.m^2$ ) = <b>500</b>	

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (**Bâtiment CD**)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	$S_{Ref}$ ( $m^2$ )
Zone CD / Groupe CD	Eclairage naturel	1 644,4



Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (**Bâtiment CD**)

## LES OLIVADES


	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Groupe CD	1 406	1 034	1 444	58,3 %
Nombre d'heures/an éclairage <b>non autorisé</b> de la zone (convention lecl=0)	3 884	Nombre d'heures/an éclairage <b>autorisé</b> de la zone (convention)		4 876



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).  
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.  
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.


### Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Bâtiment CD

#### Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Bâtiment CD)



#### Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Bâtiment CD)


Postes	kWh (ef)
Chauffage	13,3
Refroidissement	1
ECS	7,9
Eclairage	1,9
Auxil. ventilation	0,9
Auxil. distribution	0
Déplacement	1,2



#### Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Bâtiment CD)

Zone "Zone CD" du bâtiment "Bâtiment CD"

## LES OLIVADES




Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid et/ou d'eau chaude sanitaire du projet



Les 2 générateurs les plus représentatifs du **projet**


Générateur : "Générateur Emetteur CD\_Effet joule", mode chauffage



- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : **1535**  
 - Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : **5808**



Générateur : "Générateur Emetteur A\_Effet joule", mode chauffage



- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : **1492**  
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : **5736**

## Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : **Bâtiment A** (1 zone)

### Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

# LES OLIVADES

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	MUR SUR EXT ITI 12CM	Isolation thermique par l'intérieur	12	3,75	Marquage CE système 1+	0,25	407,04	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - PF1 2.15 X 2.2	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	3,52	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F1 2.05X1.2 AL10	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	3,36	L'extérieur
Parois verticales opaques	Mur extérieur	MUR SUR EXT ITI 12CM	Isolation thermique par l'intérieur	12	3,75	Marquage CE système 1+	0,24	16,05	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Parois verticales opaques	Porte extérieure	PORTES ISOLEES	Autre : Porte	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	2,15	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.83)
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - PF3 2.03X2.20 AL=12	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	0,88	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - PF4 2.03X0.9 AL=12	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	0,72	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - PF2 2.15X0.9	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,54	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F2 2.05X0.9 AL=10	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,54	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F2 FIXE 2.15X0.6	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,48	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F6 0.95 X 1.20	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	0,24	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F4 0.45X1.15 AL=1M	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,18	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F5 0.95X0.45	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	0,09	L'extérieur
Total parois verticales								435,79	
Planchers bas	Vide sanitaire	PLANCHER BAS ISOLE SOUS CHAPE 8CM		8	3,7	Marquage CE système 1+	0,21	181,95	L'extérieur
Planchers bas	Extérieur	PLANCHER BAS ISOLE SOUS DALLE 10CM SUR EXT		10	3,13	Marquage CE système 1+	0,29	3,55	L'extérieur
Total planchers bas								185,5	
Planchers hauts	Terrasse	TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE 16CM		16	7,25	Marquage CE système 1+	0,13	135,46	L'extérieur
Planchers hauts	Terrasse	TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE 8CM		8	3,65	Marquage CE système 1+	0,25	61,13	L'extérieur
Total planchers hauts								196,59	
Parois sur locaux non chauffés	Mur circulations NC	MUR SUR LNC ITI 10CM		10	3,1	Marquage CE système 1+	0,29	28,98	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.69)
Parois sur locaux non chauffés	Plancher sur local NC	PLANCHER BAS ISOLE SOUS DALLE LNC		10	2,8	Marquage CE système 1+	0,31	17,02	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.68)
Total parois sur locaux non chauffés								46	

**Présence de végétalisation sur au moins une des parois :** *Sans objet*

Parois vitrées

# LES OLIVADES

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
AB - PF1 2.15 X 2.2	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	23,65	L'extérieur
AB - PF3 2.03X2.20 AL=12	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	8,93	L'extérieur
AB - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,32	0,48	4,92	L'extérieur
AB - PF2 2.15X0.9	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	3,87	L'extérieur
AB - PF2 2.15X0.9	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,3	0,47	1,94	L'extérieur
AB - PF4 2.03X0.9 AL=12	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	1,83	L'extérieur
<b>Total Verticales Sud</b>											<b>45,14</b>	
AB - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,29	0,5	9,84	L'extérieur
AB - F2 2.05X0.9 AL=10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,27	0,48	1,85	L'extérieur
AB - PF4 2.03X0.9 AL=12	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	1,83	L'extérieur
<b>Total Verticales Ouest</b>											<b>13,52</b>	
AB - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,25	0,44	9,84	L'extérieur
AB - F2 FIXE 2.15X0.6	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,21	0,37	2,58	L'extérieur
AB - F6 0.95 X 1.20	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,22	0,39	1,14	L'extérieur
AB - F4 0.45X1.15 AL=1M	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,21	0,3	0,52	L'extérieur
AB - F5 0.95X0.45	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,21	0,3	0,43	L'extérieur
<b>Total Verticales Nord</b>											<b>14,51</b>	
AB - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,29	0,5	9,84	L'extérieur
AB - PF1 2.15 X 2.2	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	9,46	L'extérieur
AB - PF1 2.15 X 2.2	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,46	0,66	4,73	L'extérieur

LES OLIVADES

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
AB - F2 2.05X0.9 AL=10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th- Bât	0,27	0,48	3,69	L'extérieur
AB - PF4 2.03X0.9 AL=12	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th- Bât	0,27	0,48	3,65	L'extérieur
AB - F2 FIXE 2.15X0.6	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th- Bât	0,24	0,43	2,58	L'extérieur
AB - F4 0.45X1.15 AL=1M	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th- Bât	0,24	0,36	0,52	L'extérieur
Total Verticales Est											34,47	

Liaisons ponts thermiques

## LES OLIVADES

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,7	Th Bât fascicule valeurs tabulées	13,05	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,71	Th Bât fascicule valeurs tabulées	11,43	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.06-Plancher bas isolé sous chape _ mur extérieur $\psi_1$	0,06	Th Bât fascicule valeurs tabulées	44,41	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_2$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	10,71	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.68)
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.06-Plancher bas isolé sous chape _ mur extérieur $\psi_1$	0,06	Th Bât fascicule valeurs tabulées	14,4	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.74)
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.3.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_3$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	1,55	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.83)
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_2$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	0,01	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>95,56</b>	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	25,89	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	25,53	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire RUPTEURS $\psi_1$	0,14	Th Bât fascicule valeurs tabulées	78	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire RUPTEURS $\psi_2$	0,14	Th Bât fascicule valeurs tabulées	77,87	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	4,28	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	4,28	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.1.01-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	0,93	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.1.01-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	0,88	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>217,66</b>	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.01-Mur bas béton avec Pl. béton $\psi_1$	0,84	Th Bât fascicule valeurs tabulées	42,3	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.3.1-Pl. béton $\psi_2$	0,71	Th Bât fascicule valeurs tabulées	33,59	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	3.1 Pl. haut - Mur ext. RUPTEUR $\psi_1$	0,28	Th Bât fascicule valeurs tabulées	48,7	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.3.1-Pl. béton $\psi_1$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	32,8	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.01-Mur bas béton avec Pl. béton $\psi_1$	0,84	Th Bât fascicule valeurs tabulées	2,14	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.2.1-Pl. béton $\psi_3$	0,43	Th Bât fascicule valeurs tabulées	1,06	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.2.1-Pl. béton $\psi_2$	0,34	Th Bât fascicule valeurs tabulées	1,06	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.2.1-Pl. béton $\psi_1$	0,09	Th Bât fascicule valeurs tabulées	0,93	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>162,58</b>	
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.3.01-Refend béton $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	45	L'extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.3.01-Refend béton $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	42,5	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>87,5</b>	
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_2$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	12,5	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_1$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	12,5	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_1$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	50,6	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_2$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	45,6	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_2$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	2,5	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.83)
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_2$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	7,5	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.91)
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_1$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	2,5	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.83)
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>133,7</b>	
liaisons menuiseries / parois opaques (appui, linteau, tableau)	ITI 5.1.1-Appui déporté et men. nu intérieur-compl. isol. derrière appui $\psi_1$	0,03	Th Bât fascicule valeurs tabulées	52,75	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>52,75</b>	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S<sub>Ref</sub>.K) : **0,33**



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S<sub>Ref</sub> pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S<sub>Ref</sub>.K) dans le cas général.

## LES OLIVADES

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Y9 en W/(ml.K)) : **0.48**



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). **Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60.** Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

### Synthèse des baies

#### Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	45,13	45,13	38,28	45,13
Verticales Ouest	13,51	13,51	1,83	13,51
Verticales Nord	14,5	14,5	0	14,5
Verticales Est	34,47	34,47	14,19	34,47
Horizontales	0	0	0	0

#### Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

##### Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0	10,72	0	0	34,41
Verticales Ouest	0	4,92	0	0	8,59
Verticales Nord	10,98	0	3,52	0	0
Verticales Est	0	17,18	3,1	0	14,19
Horizontales	0	0	0	0	0

##### Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	-	0,06	-	-	0,06
	-	Volet avec gestion automatique	-	-	Volet avec gestion automatique
Verticales Ouest	-	0,04	-	-	0,06
	-	Volet avec gestion automatique	-	-	Volet avec gestion automatique
Verticales Nord	0,03	-	0,03	-	-
	Volet avec gestion automatique	-	Volet avec gestion automatique	-	-
Verticales Est	-	0,04	0,03	-	0,06
	-	Volet avec gestion automatique	Volet avec gestion automatique	-	Volet avec gestion automatique

##### Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

**\*\* Sans objet \*\***

#### Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

<b>Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²</b>	<b>102,62</b>
<b>Surfaces totales des baies des logements en m²</b>	<b>107,62</b>
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	<b>oui</b>
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	<b>oui</b>



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : **Bâtiment B** (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques



# LES OLIVADES

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	MUR SUR EXT ITI 12CM	Isolation thermique par l'intérieur	12	3,75	Marquage CE système 1+	0,25	407,02	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - PF1 2.15 X 2.2	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	3,52	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F1 2.05X1.2 AL10	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	3,36	L'extérieur
Parois verticales opaques	Mur extérieur	MUR SUR EXT ITI 12CM	Isolation thermique par l'intérieur	12	3,75	Marquage CE système 1+	0,24	16,05	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
Parois verticales opaques	Porte extérieure	PORTES ISOLEES	Autre : Porte	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	2,15	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.82)
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - PF3 2.03X2.20 AL=12	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	0,88	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - PF4 2.03X0.9 AL=12	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	0,72	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - PF2 2.15X0.9	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,54	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F2 2.05X0.9 AL=10	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,54	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F2 FIXE 2.15X0.6	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,48	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F6 0.95 X 1.20	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	0,24	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F4 0.45X1.15 AL=1M	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,18	L'extérieur
Parois verticales opaques	Coffre volets roulants	Coffre AB - F5 0.95X0.45	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	0,09	L'extérieur
Total parois verticales								435,77	
Planchers bas	Vide sanitaire	PLANCHER BAS ISOLE SOUS CHAPE 8CM		8	3,7	Marquage CE système 1+	0,21	181,99	L'extérieur
Planchers bas	Extérieur	PLANCHER BAS ISOLE SOUS DALLE 10CM SUR EXT		10	3,13	Marquage CE système 1+	0,29	3,53	L'extérieur
Total planchers bas								185,52	
Planchers hauts	Terrasse	TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE 16CM		16	7,25	Marquage CE système 1+	0,13	135,46	L'extérieur
Planchers hauts	Terrasse	TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE 8CM		8	3,65	Marquage CE système 1+	0,25	61,12	L'extérieur
Total planchers hauts								196,58	
Parois sur locaux non chauffés	Mur circulations NC	MUR SUR LNC ITI 10CM		10	3,1	Marquage CE système 1+	0,29	29	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.69)
Parois sur locaux non chauffés	Plancher sur local NC	PLANCHER BAS ISOLE SOUS DALLE LNC		10	2,8	Marquage CE système 1+	0,31	17,01	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.68)
Total parois sur locaux non chauffés								46,01	

**Présence de végétalisation sur au moins une des parois :** *Sans objet*

Parois vitrées

# LES OLIVADES

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
AB - PF1 2.15 X 2.2	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	23,65	L'extérieur
AB - PF3 2.03X2.20 AL=12	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	8,93	L'extérieur
AB - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,32	0,48	4,92	L'extérieur
AB - PF2 2.15X0.9	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	3,87	L'extérieur
AB - PF2 2.15X0.9	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,3	0,47	1,94	L'extérieur
AB - PF4 2.03X0.9 AL=12	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	1,83	L'extérieur
<b>Total Verticales Sud</b>											<b>45,14</b>	
AB - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,29	0,5	9,84	L'extérieur
AB - F2 2.05X0.9 AL=10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,27	0,48	1,85	L'extérieur
AB - PF4 2.03X0.9 AL=12	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	1,83	L'extérieur
<b>Total Verticales Ouest</b>											<b>13,52</b>	
AB - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,25	0,44	9,84	L'extérieur
AB - F2 FIXE 2.15X0.6	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,21	0,37	2,58	L'extérieur
AB - F6 0.95 X 1.20	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,22	0,39	1,14	L'extérieur
AB - F4 0.45X1.15 AL=1M	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,21	0,3	0,52	L'extérieur
AB - F5 0.95X0.45	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,21	0,3	0,43	L'extérieur
<b>Total Verticales Nord</b>											<b>14,51</b>	
AB - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,29	0,5	9,84	L'extérieur
AB - PF1 2.15 X 2.2	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	9,46	L'extérieur
AB - PF1 2.15 X 2.2	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,46	0,66	4,73	L'extérieur

LES OLIVADES

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
AB - F2 2.05X0.9 AL=10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th- Bât	0,27	0,48	3,69	L'extérieur
AB - PF4 2.03X0.9 AL=12	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th- Bât	0,27	0,48	3,65	L'extérieur
AB - F2 FIXE 2.15X0.6	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th- Bât	0,24	0,43	2,58	L'extérieur
AB - F4 0.45X1.15 AL=1M	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th- Bât	0,24	0,36	0,52	L'extérieur
Total Verticales Est											34,47	

Liaisons ponts thermiques

# LES OLIVADES

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,7	Th Bât fascicule valeurs tabulées	13,05	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,71	Th Bât fascicule valeurs tabulées	11,46	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.06-Plancher bas isolé sous chape _ mur extérieur $\psi_1$	0,06	Th Bât fascicule valeurs tabulées	44,4	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_2$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	10,72	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.68)
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.06-Plancher bas isolé sous chape _ mur extérieur $\psi_1$	0,06	Th Bât fascicule valeurs tabulées	14,41	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.74)
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.3.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	1,69	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.82)
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.3.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_2$	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	1,69	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.82)
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.3.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_3$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	1,55	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.82)
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_2$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	0,01	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>98,98</b>	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	25,92	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	25,56	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire RUPTEURS $\psi_1$	0,14	Th Bât fascicule valeurs tabulées	77,96	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire RUPTEURS $\psi_2$	0,14	Th Bât fascicule valeurs tabulées	77,83	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	4,28	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	4,28	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.1.01-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	0,93	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.1.01-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	0,88	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>217,64</b>	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.01-Mur bas béton avec Pl. béton $\psi_1$	0,84	Th Bât fascicule valeurs tabulées	42,3	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.3.1-Pl. béton $\psi_2$	0,71	Th Bât fascicule valeurs tabulées	33,6	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	3.1 Pl. haut - Mur ext. RUPTEUR $\psi_1$	0,28	Th Bât fascicule valeurs tabulées	48,7	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.3.1-Pl. béton $\psi_1$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	32,8	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.01-Mur bas béton avec Pl. béton $\psi_1$	0,84	Th Bât fascicule valeurs tabulées	2,14	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.95)
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.2.1-Pl. béton $\psi_3$	0,43	Th Bât fascicule valeurs tabulées	1,06	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.2.1-Pl. béton $\psi_2$	0,34	Th Bât fascicule valeurs tabulées	1,06	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.2.1-Pl. béton $\psi_1$	0,09	Th Bât fascicule valeurs tabulées	0,93	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>162,59</b>	
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.3.01-Refend béton $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	45	L'extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.3.01-Refend béton $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	42,5	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>87,5</b>	
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_2$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	12,5	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_1$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	12,5	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_1$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	48,1	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_2$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	45,6	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_2$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	2,5	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.82)
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_2$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	7,5	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.91)
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_1$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	2,5	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.82)
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>131,2</b>	
liaisons menuiseries / parois opaques (appui, linteau, tableau)	ITI 5.1.1-Appui déporté et men. nu intérieur-compl. isol. derrière appui $\psi_1$	0,03	Th Bât fascicule valeurs tabulées	52,75	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>52,75</b>	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S<sub>Ref</sub>.K) : **0,33**

## LES OLIVADES



Le ratio  $\Psi$  est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la  $S_{Ref}$  pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de  $0,28 \text{ W/(m}^2 \text{ } S_{Ref} \cdot K)$  dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen  $\Psi_{i9}$  (Y9 en  $\text{W/(ml.K)}$ ) : **0.48**



$\Psi_{i9}$  est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de **0,60**. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

### Synthèse des baies

#### Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m <sup>2</sup> )	dont surface avec protection mobile (m <sup>2</sup> )	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m <sup>2</sup> )	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m <sup>2</sup> )
Verticales Sud	45,13	45,13	38,28	45,13
Verticales Ouest	13,51	13,51	1,83	13,51
Verticales Nord	14,5	14,5	0	14,5
Verticales Est	34,47	34,47	14,19	34,47
Horizontales	0	0	0	0

#### Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

##### Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m <sup>2</sup> )		Locaux à occupation passagère (m <sup>2</sup> )	Autres locaux (m <sup>2</sup> )	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0	10,72	0	0	34,41
Verticales Ouest	0	4,92	0	0	8,59
Verticales Nord	10,98	0	3,52	0	0
Verticales Est	0	17,18	3,1	0	14,19
Horizontales	0	0	0	0	0

##### Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	-	0,06	-	-	0,06
	-	Volet avec gestion automatique	-	-	Volet avec gestion automatique
Verticales Ouest	-	0,04	-	-	0,06
	-	Volet avec gestion automatique	-	-	Volet avec gestion automatique
Verticales Nord	0,03	-	0,03	-	-
	Volet avec gestion automatique	-	Volet avec gestion automatique	-	-
Verticales Est	-	0,04	0,03	-	0,06
	-	Volet avec gestion automatique	Volet avec gestion automatique	-	Volet avec gestion automatique

##### Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

**\*\* Sans objet \*\***

#### Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m <sup>2</sup>	102,62
Surfaces totales des baies des logements en m <sup>2</sup>	107,62
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	<b>oui</b>
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	<b>oui</b>



## Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : **Bâtiment CD** (1 zone)

### Données récapitulatives sur les parois

#### Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
<b>Parois verticales opaques</b>	Mur extérieur	MUR SUR EXT ITI 12CM	Isolation thermique par l'intérieur	12	3,75	Marquage CE système 1+	0,25	760,53	L'extérieur
<b>Parois verticales opaques</b>	Porte extérieure	PORTES PALIERES	Autre : Porte	--	--	Marquage CE système 1+	3	10,75	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.29)
<b>Parois verticales opaques</b>	Coffre volets roulants	Coffre CD - PF5 2.15 X 2.4	Autre : Coffre	3	1	Marquage CE système 1+	1,6	13,92	L'extérieur
<b>Parois verticales opaques</b>	Coffre volets roulants	Coffre CD - F1 2.05X1.2 AL10	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	11,76	L'extérieur
<b>Parois verticales opaques</b>	Porte extérieure	PORTES ISOLEES	Autre : Porte	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	4,3	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.65)
<b>Parois verticales opaques</b>	Mur extérieur	MUR SUR EXT ITI 12CM	Isolation thermique par l'intérieur	12	3,75	Marquage CE système 1+	0,19	32,19	L'extérieur
<b>Parois verticales opaques</b>	Coffre volets roulants	Coffre CD - F2 2.05X0.9 AL=10	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	1,08	L'extérieur
<b>Parois verticales opaques</b>	Coffre volets roulants	Coffre CD - PF2 2.15X0.9	Autre : Coffre	--	--	Marquage CE système 1+	1,6	0,36	L'extérieur
<b>Total parois verticales</b>								<b>834,89</b>	
<b>Planchers bas</b>	Vide sanitaire	PLANCHER BAS ISOLE SOUS CHAPE 8CM		8	3,7	Marquage CE système 1+	0,22	353,86	L'extérieur
<b>Planchers bas</b>	Extérieur	PLANCHER BAS ISOLE SOUS DALLE 10CM SUR EXT		10	3,13	Marquage CE système 1+	0,29	4,47	L'extérieur
<b>Total planchers bas</b>								<b>358,33</b>	
<b>Planchers hauts</b>	Sous combles perdus	COMBLES LOURDS 35.10CM		35,1	9,01	Marquage CE système 1+	0,11	527,7	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.98)
<b>Total planchers hauts</b>								<b>527,7</b>	
<b>Parois sur locaux non chauffés</b>	Mur circulations NC	MUR SUR LNC ITI 10CM		10	3,1	Marquage CE système 1+	0,29	175,76	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.34)
<b>Parois sur locaux non chauffés</b>	Plancher sur local NC	PLANCHER BAS ISOLE SOUS DALLE LNC		10	2,8	Marquage CE système 1+	0,31	156,75	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.33)
<b>Total parois sur locaux non chauffés</b>								<b>332,51</b>	

## LES OLIVADES

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : *Sans objet*

### Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
CD - PF5 2.15 X 2.4	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	108,36	L'extérieur
CD - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,32	0,48	31,98	L'extérieur
CD - PF5 2.15 X 2.4	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,38	0,53	5,16	L'extérieur
CD - F2 2.05X0.9 AL=10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,3	0,47	3,69	L'extérieur
CD - PF2 2.15X0.9	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	1,94	L'extérieur
<b>Total Verticales Sud</b>											<b>151,13</b>	
CD - PF5 2.15 X 2.4	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,46	0,66	10,32	L'extérieur
CD - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,29	0,5	7,38	L'extérieur
CD - PF5 2.15 X 2.4	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	5,16	L'extérieur
CD - F2 2.05X0.9 AL=10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	3,69	L'extérieur
CD - F2 2.05X0.9 AL=10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,27	0,48	3,69	L'extérieur
<b>Total Verticales Ouest</b>											<b>30,24</b>	
CD - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,25	0,44	73,8	L'extérieur
<b>Total Verticales Nord</b>											<b>73,8</b>	
CD - PF5 2.15 X 2.4	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	10,32	L'extérieur
CD - PF5 2.15 X 2.4	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,46	0,66	10,32	L'extérieur
CD - F1 2.05X1.2 AL10	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,29	0,5	7,38	L'extérieur
CD - PF2 2.15X0.9	Bloc baie	Volet avec gestion automatique	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,3	Calcul Th-Bât	0,48	0,7	1,94	L'extérieur
<b>Total Verticales Est</b>											<b>29,96</b>	

### Liaisons ponts thermiques



## LES OLIVADES

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,7	Th Bât fascicule valeurs tabulées	39,06	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,71	Th Bât fascicule valeurs tabulées	32,12	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.3.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_2$	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	44,1	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.29</b> )
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.3.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,3	Th Bât fascicule valeurs tabulées	44,1	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.29</b> )
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_1$	0,71	Th Bât fascicule valeurs tabulées	8,96	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.29</b> )
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.06-Plancher bas isolé sous chape _ mur extérieur $\psi_1$	0,06	Th Bât fascicule valeurs tabulées	87,31	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.2.06-Plancher bas isolé sous chape _ mur extérieur $\psi_1$	0,06	Th Bât fascicule valeurs tabulées	77,07	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.35</b> )
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_2$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	34,79	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.38</b> )
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.3.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_3$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	42,28	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.32</b> )
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.4.01-Pl. béton isolé en sous-face $\psi_2$	0,12	Th Bât fascicule valeurs tabulées	3,35	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>413,14</b>	
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	120,18	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.2.1-Pl. béton $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	119,78	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire RUPTEURS $\psi_1$	0,14	Th Bât fascicule valeurs tabulées	172,84	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	2.1 Pl. intermédiaire RUPTEURS $\psi_2$	0,14	Th Bât fascicule valeurs tabulées	172,75	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.1.01-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	21,28	L'extérieur
mur de façade ou de pignon avec plancher intermédiaire	ITI 2.1.01-Pl. béton ou dalle alvéolée avec surdallage $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	21,15	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>627,98</b>	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	ITI 3.1.01-Mur bas béton avec Pl. béton $\psi_1$	0,84	Th Bât fascicule valeurs tabulées	123,74	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>123,74</b>	
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.3.01-Refend béton $\psi_1$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	62,5	L'extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.3.01-Refend béton $\psi_2$	0,5	Th Bât fascicule valeurs tabulées	62,5	L'extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.4.4-Mur béton avec isol. refend au-delà de l'isolant mur $\psi_1$	0,43	Th Bât fascicule valeurs tabulées	35	L'extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITI 4.4.4-Mur béton avec isol. refend au-delà de l'isolant mur $\psi_2$	0,35	Th Bât fascicule valeurs tabulées	32,5	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>192,5</b>	
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_2$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	45	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_1$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	45	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_1$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	137,5	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_2$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	137,5	L'extérieur
liaison angle de mur	ITI 4.2.1-Murs en béton $\psi_2$	0,07	Th Bât fascicule valeurs tabulées	2,5	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.29</b> )
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_2$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	17,5	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.29</b> )
liaison angle de mur	ITI 4.1.1-angle sortant $\psi_1$	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	17,5	Espace tampon non solarisé LNC ( <b>b=0.29</b> )
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>402,5</b>	
liaisons menuiseries / parois opaques (appui, linteau, tableau)	ITI 5.1.1-Appui déporté et men. nu intérieur-compl. isol. derrière appui $\psi_1$	0,03	Th Bât fascicule valeurs tabulées	135,6	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				<b>135,6</b>	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m<sup>2</sup>.S<sub>Ref</sub>.K) : **0,3**



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S<sub>Ref</sub>, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m<sup>2</sup> S<sub>Ref</sub>.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Y9 en W/(ml.K)) : **0.6**



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). **Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60.** Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

## Synthèse des baies

### Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	151,12	151,12	110,29	151,12
Verticales Ouest	30,24	30,24	19,17	30,24
Verticales Nord	73,8	73,8	0	73,8
Verticales Est	29,96	29,96	22,58	29,96
Horizontales	0	0	0	0

### Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

#### Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	37,61	0	0	113,52	0
Verticales Ouest	12,91	0	0	17,33	0
Verticales Nord	59,04	0	0	14,76	0
Verticales Est	9,31	0	0	20,64	0
Horizontales	0	0	0	0	0

#### Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0,06	-	-	0,06	-
	Volet avec gestion automatique	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Ouest	0,06	-	-	0,06	-
	Volet avec gestion automatique	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Nord	0,03	-	-	0,03	-
	Volet avec gestion automatique	-	-	Volet avec gestion automatique	-
Verticales Est	0,06	-	-	0,06	-
	Volet avec gestion automatique	-	-	Volet avec gestion automatique	-

#### Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

**\*\* Sans objet \*\***

### Synthèse vis-à-vis du respect de l'exigence de moyen sur l'accès à l'éclairage naturel

<b>Ratio 1/6 de la surface habitable du bâtiment en m²</b>	<b>274,07</b>
<b>Surfaces totales des baies des logements en m²</b>	<b>285,12</b>
Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.	<b>oui</b>
Dérogation avec l'autorisation d'urbanisme ? (cf. article 23)	<b>non</b>



Exigences de moyens Titre III, Article 23.2 de l'arrêté du 4 août 2021

## FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les **2 plus importantes** en terme de surface affichées)**Bâtiment : "Bâtiment A"**Nombre total de zones du bâtiment : **1****Première zone :**Nom de la zone : **Zone A**Usage de la zone : **Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA**Surface de la zone  $S_{Ref}$  : **615.7 m<sup>2</sup>****Données sur les équipements de ventilation - (Zone A)****Type de système mécanique de ventilation**Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **Atlantic Atlantic COMETE 2600 140 Pa**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

**Système mécanique CTA / ventilateur**

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	W	%			W	%
Atlantic COMETE 2600 140 Pa	Base	530,93	0	48,31	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	530,93	0	224,24					

Type de niveau de pression dans le réseau : **Réseau en pression standard (autres cas)**Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : **Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique****Composants Emetteurs entrées d'air**

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m <sup>3</sup> /h à 20 Pa
<b>Groupe A</b>	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	530,93

**Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation**

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m <sup>2</sup> .K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
<b>Groupe A</b>	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	1,2	<i>néant</i>

**Ventilation par ouverture des fenêtres****\*\* Pas de données \*\***

Brasseurs d'air

Nombre total de brasseurs d'air de la zone : 2

	Unité	Groupe : Groupe A BRASSEURS NUIT A	Groupe : Groupe A BRASSEURS JOURS A
Nombre de brasseurs identiques	-	20	10
Ratio de surface utile couverte par les brasseurs	-	0,36	0,24
Type d'usage pour les brasseurs	-	Nuit	Jour
Mode de gestion des brasseurs	-	Gestion manuelle	Gestion manuelle
Débit volumique maximal du brasseur	m3/h	11 893	11 893
Débit volumique minimal du brasseur	m3/h	--	--
Puissance électrique maximale du brasseur	W	43	42,4
Puissance électrique minimale du brasseur	W	--	--

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Bâtiment A

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone A)

Mode de production

Mode de production du chauffage : Chauffage individuel

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Groupe A	Panneaux rayonnants électriques	1	615,73

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Groupe A	Emetteur A	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B3	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

## LES OLIVADES

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution
		Groupe A - Emetteur A
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml	
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml	
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-	
Mode de régulation de fonctionnement	-	
Température de départ de dimensionnement	°C	
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C	
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K	
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K	
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-	
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W	
Espace tampon éventuel associé	-	-

### Niveau groupe de chauffage

#### Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe A	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

### Données sur les équipements de froid - (Zone A)

#### Emetteurs de froid des groupes de la zone

**\*\* Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone \*\***

#### Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

**\*\* Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone \*\***

### Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone A)

#### Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

#### Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m²	-	%	%	%	-	-
Zone A - Groupe A	184,72	4	0	1	0	Douche seule	
Zone A - Groupe A	98,52	1	0	1	0	Douche seule	
Zone A - Groupe A	147,78	2	0	1	0	Douche seule	
Zone A - Groupe A	184,72	3	0	1	0	Douche seule	

## Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESC I ou CESC A I éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Groupe A	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Groupe A	2	5	0	12	-	-
Groupe A	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Groupe A	1	0	0	12	-	-

## FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les **2 plus importantes** en terme de surface affichées)

## Bâtiment : "Bâtiment B"

Nombre total de zones du bâtiment : **1**

Première zone :

Nom de la zone : **Zone B**Usage de la zone : **Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA**Surface de la zone  $S_{Ref}$  : **615.7 m<sup>2</sup>**

## Données sur les équipements de ventilation - (Zone B)

## Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **Atlantic Atlantic COMETE 2600 140 Pa**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

## Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	W	%			W	%
Atlantic COMETE 2600 140 Pa 1	Base	530,93	0	48,31	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	530,93	0	224,24					

Type de niveau de pression dans le réseau : **Réseau en pression standard (autres cas)**Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : **Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique**

## Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Groupe B	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	530,93

## Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Groupe B	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1	Par défaut	Dispositif avec temporisation	Sans objet	1,2	néant

## Ventilation par ouverture des fenêtres

\*\* Pas de données \*\*

## Brasseurs d'air

Nombre total de brasseurs d'air de la zone : 2

	Unité	Groupe : Groupe B BRASSEURS NUIT B	Groupe : Groupe B BRASSEURS JOURS B
Nombre de brasseurs identiques	-	20	10
Ratio de surface utile couverte par les brasseurs	-	0,24	0,24
Type d'usage pour les brasseurs	-	Nuit	Jour
Mode de gestion des brasseurs	-	Gestion manuelle	Gestion manuelle
Débit volumique maximal du brasseur	m³/h	11 893	11 893
Débit volumique minimal du brasseur	m³/h	--	--
Puissance électrique maximale du brasseur	W	43	43
Puissance électrique minimale du brasseur	W	--	--

## Données sur l'éclairage

Bâtiment : **Bâtiment B**

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

## Données sur les équipements de chauffage - (Zone B)

## Mode de production

Mode de production du chauffage : **Chauffage individuel**

## Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Groupe B	Panneaux rayonnants électriques	1	615,73

## Détail des émetteurs de chauffage

## Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

## LES OLIVADES

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
<b>Groupe B</b>	Emetteur B	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B3	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

### Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution
		<b>Groupe B - Emetteur B</b>
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml	
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml	
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-	
Mode de régulation de fonctionnement	-	
Température de départ de dimensionnement	°C	
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C	
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K	
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K	
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-	
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W	
Espace tampon éventuel associé	-	-

### Niveau groupe de chauffage

#### Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
<b>Groupe B</b>	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

### Données sur les équipements de froid - (Zone B)

#### Emetteurs de froid des groupes de la zone

**\*\* Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone \*\***

#### Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

**\*\* Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone \*\***

### Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone B)

#### Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)



Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m <sup>2</sup>	-	%	%	%	-	-
Zone B - Groupe B	184,72	4	0	1	0	Douche seule	
Zone B - Groupe B	98,52	1	0	1	0	Douche seule	
Zone B - Groupe B	147,78	2	0	1	0	Douche seule	
Zone B - Groupe B	184,72	3	0	1	0	Douche seule	

### Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CECI ou CESAI éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Groupe B	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Groupe B	2	5	0	12	-	-
Groupe B	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Groupe B	1	5	0	12	-	-

## FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les **2 plus importantes** en terme de surface affichées)

### Bâtiment : "Bâtiment CD"

Nombre total de zones du bâtiment : **1**

Première zone :



Nom de la zone : **Zone CD**

Usage de la zone : **Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif, Foyer de jeunes travailleurs, Cité universitaire, EHPA**

Surface de la zone  $S_{Ref}$  : **1644.4 m<sup>2</sup>**

### Données sur les équipements de ventilation - (Zone CD)

#### Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **COMETE 2600 - D**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Oui
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Oui
Groupe de ventilation double flux DF	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

#### Système mécanique CTA / ventilateur

## LES OLIVADES

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un Bypass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
COMETE 2600 - D	Base	720,05	0	59,04	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	720,05	0	212,35					
COMETE 2600 - C	Base	726,41	0	58,58	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	100
	Pointe	726,41	0	218,29					

Type de niveau de pression dans le réseau : **Réseau en pression standard (autres cas)**

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : **Pas de fonction de rafraîchissement par surventilation mécanique**

### Composants Emetteurs entrées d'air

Groupes	Type entrée air	Somme des modules d'entrées d'air en m³/h à 20 Pa
Groupe CD	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	1 106
Groupe CD	Entrée d'air fixe ou hygroréglable	1 092,6

### Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Groupe CD	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Par défaut	Dispositif à gestion manuelle	Sans objet	1,2	néant
Groupe CD	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Par défaut	Dispositif à gestion manuelle	Sans objet	0,6	néant

### Ventilation par ouverture des fenêtres

**\*\* Pas de données \*\***

### Brasseurs d'air

Nombre total de brasseurs d'air de la zone : **2**

	Unité	Groupe : Groupe CD BRASSEURS NUITS CD	Groupe : Groupe CD BRASSEURS JOURS CD
Nombre de brasseurs identiques	-	29	29
Ratio de surface utile couverte par les brasseurs	-	0,26	0,26
Type d'usage pour les brasseurs	-	Nuit	Jour
Mode de gestion des brasseurs	-	Gestion manuelle	Gestion manuelle
Débit volumique maximal du brasseur	m³/h	11 893	11 893,2
Débit volumique minimal du brasseur	m³/h	--	--
Puissance électrique maximale du brasseur	W	43	42,4
Puissance électrique minimale du brasseur	W	--	--

### Données sur l'éclairage

Bâtiment : **Bâtiment CD**

Libellé	Usage du local	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
-	Conventionnel habitation Logement	-	-	Gestion fractionnée	1,4	0	Interrupteur manuel marche arrêt	Gestion manuelle avec lumière du jour

### Données sur les équipements de chauffage - (Zone CD)

## Mode de production

Mode de production du chauffage : **Chauffage individuel**

## Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Groupe CD	Panneaux rayonnants électriques	1	1 644,42

## Détail des émetteurs de chauffage

## Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Groupe CD	Emetteur CD	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B3	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

## Distribution de chauffage du groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution
		Groupe CD - Emetteur CD
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml	
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml	
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-	
Mode de régulation de fonctionnement	-	
Température de départ de dimensionnement	°C	
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C	
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K	
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K	
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-	
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W	
Espace tampon éventuel associé	-	-

## Niveau groupe de chauffage

## Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe CD	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

## Données sur les équipements de froid - (Zone CD)

## Emetteurs de froid des groupes de la zone

\*\* Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone \*\*

## Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

\*\* Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone \*\*

## Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone CD)

## Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m <sup>2</sup>	-	%	%	%	-	-
Zone CD - Groupe CD	657,77	16	0	1	0	Douche seule	
Zone CD - Groupe CD	986,65	13	0	1	0	Douche seule	

## Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESC ou CESCAl éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Groupe CD	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Groupe CD	2	0	0	12	-	-

## FEUILLETS GENERATION

Générateurs principaux affectés au chauffage au refroidissement et/ou à la production sanitaire

## Génération : "Génération ECS T2 A"

## Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

## Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

## Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
ECS	Génération ECS T2 A_ECS Sans perte

## Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Données sur la production d'eau chaude sanitaire

### Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

## Données sur le stockage

Ballon de stockage *(en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)*

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	4
Marque du ballon	-	ATLANTIC
Dénomination commerciale du ballon	-	Aquacosy SV 100l 60m3_h
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	100
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	1,36
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage permanent
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	3
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 200

## PAC Thermodynamique électrique en mode ECS

	Unité	Aquacosy SV 100l T2
Marque	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en fonctionnement ECS	-	PAC air extrait / eau
Le COP est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur pivot)	-	Non
Statut des données des valeurs de performance (autres points que valeurs pivot)	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont du COP Pivot en ECS	°C	20°
Température source aval du COP Pivot en ECS	°C	45°
Puissance absorbée à pleine charge	kW	0
Fonctionnement du compresseur	-	Mode continu puis cycle marche arrêt du compresseur
Statut Fonctionnement continu	-	Cycle marche arrêt du compresseur
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	%	0
Statut ou origine de la donnée	-	Valeur certifiée
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

## Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,2

## Génération : "Génération ECS T3+ A"

## Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

## Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

## Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
ECS	Génération ECS T3+ A_ECS Sans perte

## Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Données sur la production d'eau chaude sanitaire

## Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

## Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

## LES OLIVADES

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	6
Marque du ballon	-	ATLANTIC
Dénomination commerciale du ballon	-	Aquacosy SV 200L 90m3_h
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	200
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,8
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage permanent
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	3
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 600

### PAC Thermodynamique électrique en mode ECS

	Unité	Aquacosy SV 200L T3
Marque	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en fonctionnement ECS	-	PAC air extrait / eau
Le COP est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur pivot)	-	Non
Statut des données des valeurs de performance (autres points que valeurs pivot)	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont du COP Pivot en ECS	°C	20°
Température source aval du COP Pivot en ECS	°C	45°
Puissance absorbée à pleine charge	kW	0
Fonctionnement du compresseur	-	Mode continu puis cycle marche arrêt du compresseur
Statut Fonctionnement continu	-	Cycle marche arrêt du compresseur
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	%	0
Statut ou origine de la donnée	-	Valeur certifiée
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

### Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,6

## Génération : "Génération ECS T2 B"

### Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

### Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

## LES OLIVADES

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

### Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
ECS	Génération ECS T2 B_ECS Sans perte

### Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

### Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

### Données sur la production d'eau chaude sanitaire

#### Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

### Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	4
Marque du ballon	-	ATLANTIC
Dénomination commerciale du ballon	-	Aquacosy SV 100l 60m3_h
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	100
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	1,36
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage permanent
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	3
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 200

### PAC Thermodynamique électrique en mode ECS



## LES OLIVADES

	Unité	Aquacosy SV 100I T2
Marque	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en fonctionnement ECS	-	PAC air extrait / eau
Le COP est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur pivot)	-	Non
Statut des données des valeurs de performance (autres points que valeurs pivot)	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont du COP Pivot en ECS	°C	20°
Température source aval du COP Pivot en ECS	°C	45°
Puissance absorbée à pleine charge	kW	0
Fonctionnement du compresseur	-	Mode continu puis cycle marche arrêt du compresseur
Statut Fonctionnement continu	-	Cycle marche arrêt du compresseur
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	%	0
Statut ou origine de la donnée	-	Valeur certifiée
<b>Caractéristiques sources amont :</b>		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

### Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,2

## Génération : "Génération ECS T3+ B"

### Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

### Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

### Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
ECS	Génération ECS T3+ B_ECS Sans perte

### Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

### Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

### Données sur la production d'eau chaude sanitaire

### Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

**Données sur le stockage**

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	6
Marque du ballon	-	ATLANTIC
Dénomination commerciale du ballon	-	Aquacosy SV 200L 90m3_h
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	200
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,8
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage permanent
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	3
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 600

**PAC Thermodynamique électrique en mode ECS**

	Unité	Aquacosy SV 200L T3
Marque	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en fonctionnement ECS	-	PAC air extrait / eau
Le COP est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur pivot)	-	Non
Statut des données des valeurs de performance (autres points que valeurs pivot)	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont du COP Pivot en ECS	°C	20°
Température source aval du COP Pivot en ECS	°C	45°
Puissance absorbée à pleine charge	kW	0
Fonctionnement du compresseur	-	Mode continu puis cycle marche arrêt du compresseur
Statut Fonctionnement continu	-	Cycle marche arrêt du compresseur
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	%	0
Statut ou origine de la donnée	-	Valeur certifiée
<b>Caractéristiques sources amont :</b>		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

**Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule**

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,6

**Génération : "Génération ECS T2 CD"****Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet**

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

## Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

## Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
ECS	Génération ECS T2 CD_ECS Sans perte

## Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Données sur la production d'eau chaude sanitaire

### Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

## Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	16
Marque du ballon	-	ATLANTIC
Dénomination commerciale du ballon	-	Aquacosy SV 100l 60m3_h
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	100
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	1,36
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage permanent
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	3
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 200

## PAC Thermodynamique électrique en mode ECS

## LES OLIVADES

	Unité	Aquacosy SV 100I T2
Marque	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en fonctionnement ECS	-	PAC air extrait / eau
Le COP est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur pivot)	-	Non
Statut des données des valeurs de performance (autres points que valeurs pivot)	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont du COP Pivot en ECS	°C	20°
Température source aval du COP Pivot en ECS	°C	45°
Puissance absorbée à pleine charge	kW	0
Fonctionnement du compresseur	-	Mode continu puis cycle marche arrêt du compresseur
Statut Fonctionnement continu	-	Cycle marche arrêt du compresseur
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	%	0
Statut ou origine de la donnée	-	Valeur certifiée
<b>Caractéristiques sources amont :</b>		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

### Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,2

## Génération : "Génération ECS T3+ CD"

### Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

### Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

### Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
ECS	Génération ECS T3+ CD_ECS Sans perte

### Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

### Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

### Données sur la production d'eau chaude sanitaire

### Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

**Données sur le stockage**

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	13
Marque du ballon	-	ATLANTIC
Dénomination commerciale du ballon	-	Aquacosy SV 200L 90m3_h
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique thermodynamique
Type d'énergie d'appoint	-	Electrique par résistance
Volume total du ballon	L	200
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,8
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	90
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage permanent
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	50
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	3
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	1 600

**PAC Thermodynamique électrique en mode ECS**

	Unité	Aquacosy SV 200L T3
Marque	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale	-	-donnée non disponible-
Nombre de générateurs identiques	-	1
Type de PAC à compression électrique en fonctionnement ECS	-	PAC air extrait / eau
Le COP est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur pivot)	-	Non
Statut des données des valeurs de performance (autres points que valeurs pivot)	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont du COP Pivot en ECS	°C	20°
Température source aval du COP Pivot en ECS	°C	45°
Puissance absorbée à pleine charge	kW	0
Fonctionnement du compresseur	-	Mode continu puis cycle marche arrêt du compresseur
Statut Fonctionnement continu	-	Cycle marche arrêt du compresseur
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	%	0
Statut ou origine de la donnée	-	Valeur certifiée
<b>Caractéristiques sources amont :</b>		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	-

**Ballon appoint combustion : Générateur à effet joule**

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	1,6

**Génération : "Emetteur A"****Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet**

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

## Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

## Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur A_Chaud Fictif

## Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

### Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur A_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	35

## Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

### Données sur la production d'eau chaude sanitaire

#### Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

\*\* Pas de donnée / non renseigné \*\*

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Génération : "Emetteur B"

### Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

## Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

## Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur B_Chaud Fictif

### Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

#### Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur B_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	35

### Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

#### Données sur la production d'eau chaude sanitaire

#### Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

\*\* Pas de donnée / non renseigné \*\*

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Génération : "Emetteur CD"

### Génération commune liée à plusieurs bâtiments du projet

La génération est-elle commune à plusieurs bâtiments ?	Non
--	-----

### Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

### Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Emetteur CD_Chaud Fictif

### Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

#### Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Emetteur CD_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	90

## Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Données sur la production d'eau chaude sanitaire

### Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

\*\* Pas de donnée / non renseigné \*\*

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

## Données sur les réseaux de distribution intergroupe



Raccordé au niveau du projet et peut être commun à plusieurs bâtiments et relié à une et une seule génération

Réseau de chauffage	Unité	Emetteur A Chaud Fictif	Emetteur B Chaud Fictif	Emetteur CD Chaud Fictif
<b>Génération liée au réseau</b>	-	<b>Emetteur A</b>	<b>Emetteur B</b>	<b>Emetteur CD</b>
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Réseau de distribution virtuel sans perte	Réseau de distribution virtuel sans perte	Réseau de distribution virtuel sans perte
Longueur de réseau de distribution intergroupe en volume chauffé	ml	-	-	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe hors volume chauffé	ml	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K	-	-	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	non renseigné	non renseigné	non renseigné
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K	-	-	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	non renseigné	non renseigné	non renseigné
Mode de régulation gestion du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	-	Pas de circulateur	Pas de circulateur	Pas de circulateur
Puissance du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	W	-	-	-
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-

Réseau eau chaude sanitaire	Unité	Génération ECS T2 A_ECS Sans perte	Génération ECS T3+ A_ECS Sans perte	Génération ECS T2 B_ECS Sans perte	Génération ECS T3+ B_ECS Sans perte	Génération ECS T2 CD_ECS Sans perte
<b>Génération liée au réseau</b>	-	<b>Génération ECS T2 A</b>	<b>Génération ECS T3+ A</b>	<b>Génération ECS T2 B</b>	<b>Génération ECS T3+ B</b>	<b>Génération ECS T2 CD</b>
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Pas de réseau intergroupe	Pas de réseau intergroupe	Pas de réseau intergroupe	Pas de réseau intergroupe	Pas de réseau intergroupe
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé en volume chauffé	ml	-	-	-	-	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé hors volume chauffé	ml	-	-	-	-	-
Coefficient de transfert thermique linéique spécifique de la distribution intergroupe d'ECS	W/m.K	-	-	-	-	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour l'eau chaude sanitaire	-	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné
Présence de réchauffeur de boucle	-	Non	Non	Non	Non	Non
Type de gestion des circulateurs du réseau de distribution intergroupe d'ECS	-	Pas de gestion	Pas de gestion	Pas de gestion	Pas de gestion	Pas de gestion
Puissance des circulateurs du réseau intergroupe bouclé d'ECS	W	0	0	0	0	0
Identifiant du PCAD CESCAI éventuel associé	-	-	-	-	-	-
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-	-

## Résultats sorties détaillées - (Bâtiment A)

### Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment



# LES OLIVADES

Bâtiment A	S <sub>Ref</sub> : 615,7	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )				
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	14,8	0
	Refroidissement	0	0	0	1,2	0
	ECS	0	0	0	7,9	0
	Eclairage				1,9	
	Auxiliaires VMC				1,2	
	Auxiliaires distribution				0	
	Mobilier				24,8	
	Déplacement				1,7	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque				0	
	Prod. Cogénération				0	

## Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	14,8	1,2	7,9	1,9	1,2	0	1,7	24,8	0	0	53,5
Zone A	615,7	14,8	1,2	7,9	1,9	1,2	0	1,7	24,8	0	0	53,5
Groupe A	615,7	14,8	1,2	7,9	1,9	1,2	0					27

## Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )							
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	0	0	0	28,6	0	0	0	28,6
Zone A	615,7	0	0	0	28,6	0			28,6
Groupe A	615,7	0	0	0	26,9	0			26,9

## Résultats détaillés du coefficient Cep<sub>max</sub> et Cep<sub>nr,max</sub> du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S <sub>réf</sub>	Coefficient Cep <sub>max</sub>	Coefficient Cep <sub>nr,max</sub>
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	80,1	65,9
Zone A	615,7	80,1	65,9

## Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	5,5	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0	1,7	4,5	14,8
Zone A	615,7	5,5	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0	1,7	4,5	14,8

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	7,9
Zone A	615,7	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	7,9

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone A	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9

## LES OLIVADES

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,7
Zone A	615,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,7

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,7	24,8
Zone A	615,7	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,7	24,8

### Résultats taux d'autoconsommation annuels

\*\* Pas de données \*\*

### Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoins annuels (en kWh/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	15,9	3,8	1,8	21,5
Zone A	615,7	15,9	3,8	1,8	21,5
Groupe A	615,7	15,9	3,8	1,8	21,5

### Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoins de Chaud (en kWh/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	5,7	1,9	1,5	0	0	0	0	0	0	0	2	4,7	15,8
Zone A	615,7	5,7	1,9	1,5	0	0	0	0	0	0	0	2	4,7	15,8
Groupe A	615,7	5,7	1,9	1,5	0	0	0	0	0	0	0	2	4,7	15,8

	S <sub>Ref</sub>	Besoins de Froid (en kWh/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	0	0	0	0	0	0	2,2	1,5	0	0	0	0	3,7
Zone A	615,7	0	0	0	0	0	0	2,2	1,5	0	0	0	0	3,7
Groupe A	615,7	0	0	0	0	0	0	2,2	1,5	0	0	0	0	3,7

	S <sub>Ref</sub>	Besoins d'éclairage (en kWh/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Zone A	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Groupe A	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8

### Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	12,5	4,6	3,9	0,6	0,4	0,4	5	3,8	0,8	1	5,1	10,4	48,5
Zone A	615,7	12,5	4,6	3,9	0,6	0,4	0,4	5	3,8	0,8	1	5,1	10,4	48,5
Groupe A	615,7	12,5	4,6	3,9	0,6	0,4	0,4	5	3,8	0,8	1	5,1	10,4	48,5

### Coefficient Bbio max (en points)

	S <sub>Ref</sub>	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	68,9
Zone (1) - Zone A	615,7	68,9

### Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment A)	615,7	2	1,6	1,8	1,6	1,3	1,1	1,1	0,8	1,1	1,3	1,6	1,4	16,7
Zone A	615,7	2	1,6	1,8	1,6	1,3	1,1	1,1	0,8	1,1	1,3	1,6	1,4	16,7

### Résultats sorties détaillées - (Bâtiment B)

### Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Bâtiment B	S <sub>Ref</sub> : 615,7	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )				
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	14,2	0
	Refroidissement	0	0	0	1,5	0
	ECS	0	0	0	8	0
	Eclairage				1,9	
	Auxiliaires VMC				1,2	
	Auxiliaires distribution				0	
	Mobilier				24,8	
	Déplacement				1,7	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque				0	
	Prod. Cogénération				0	

### Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	14,2	1,5	8	1,9	1,2	0	1,7	24,8	0	0	53,3
Zone B	615,7	14,2	1,5	8	1,9	1,2	0	1,7	24,8	0	0	53,3
Groupe B	615,7	14,2	1,5	8	1,9	1,2	0					26,8

### Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

		S <sub>Ref</sub>	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )							
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)		615,7	0	0	0	28,4	0	0	0	28,4
Zone B		615,7	0	0	0	28,4	0			28,4
Groupe B		615,7	0	0	0	26,7	0			26,7

### Résultats détaillés du coefficient Cep<sub>max</sub> et Cep<sub>nr,max</sub> du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S <sub>ref</sub>	Coefficient Cep <sub>max</sub>	Coefficient Cep <sub>nr,max</sub>
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	80,1	65,9
Zone B	615,7	80,1	65,9

### Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

## LES OLIVADES

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	5,4	1,5	1,2	0	0	0	0	0	0	0	1,6	4,4	14,2
Zone B	615,7	5,4	1,5	1,2	0	0	0	0	0	0	0	1,6	4,4	14,2

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	8
Zone B	615,7	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	8

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone B	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,7
Zone B	615,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,7

	S <sub>Ref</sub>	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,7	24,8
Zone B	615,7	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,7	24,8

### Résultats taux d'autoconsommation annuels

\*\* Pas de données \*\*

### Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoins annuels (en kWh/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	15,5	3,8	1,8	21,1
Zone B	615,7	15,5	3,8	1,8	21,1
Groupe B	615,7	15,5	3,8	1,8	21,1

### Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoins de Chaud (en kWh/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	5,7	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0	1,9	4,7	15,4
Zone B	615,7	5,7	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0	1,9	4,7	15,4
Groupe B	615,7	5,7	1,7	1,4	0	0	0	0	0	0	0	1,9	4,7	15,4

	S <sub>Ref</sub>	Besoins de Froid (en kWh/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	0	0	0	0	0	0	2,2	1,5	0	0	0	0	3,7
Zone B	615,7	0	0	0	0	0	0	2,2	1,5	0	0	0	0	3,7
Groupe B	615,7	0	0	0	0	0	0	2,2	1,5	0	0	0	0	3,7

## LES OLIVADES

	S <sub>Ref</sub>	Besoins d'éclairage (en kWh/m² S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Zone B	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Groupe B	615,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8

### Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	12,5	4,4	3,7	0,6	0,4	0,4	5	3,8	0,8	1	5	10,3	47,9
Zone B	615,7	12,5	4,4	3,7	0,6	0,4	0,4	5	3,8	0,8	1	5	10,3	47,9
Groupe B	615,7	12,5	4,4	3,7	0,6	0,4	0,4	5	3,8	0,8	1	5	10,3	47,9

### Coefficient Bbio max (en points)

	S <sub>Ref</sub>	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	68,9
Zone (2) - Zone B	615,7	68,9

### Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment B)	615,7	2	1,6	1,8	1,6	1,3	1,1	1,1	0,8	1,1	1,3	1,6	1,4	16,7
Zone B	615,7	2	1,6	1,8	1,6	1,3	1,1	1,1	0,8	1,1	1,3	1,6	1,4	16,7

## Champs photovoltaïques intégrés au bâtiment - Bâtiment CD

### Onduleurs

	Unité	Onduleur par défaut
Choix de la courbe de rendement de l'onduleur	-	Aucune information de rendement disponible
Statut de la puissance nominale	-	Valeur par défaut
Puissance nominale AC de sortie de l'onduleur	W	Valeur par défaut

### Ensemble de modules photovoltaïques connectés à un même onduleur

	Unité	DMM XSC 410
Libellé de l'onduleur raccordé aux capteurs	-	Onduleur par défaut
Marque des capteurs photovoltaïques	-	SOLUXTEC
Dénomination des capteurs photovoltaïques	-	DMM XSC 410
Nombre de capteurs PV identiques composant le champ	-	10
Type de technologie des capteurs PV	-	Silicium Mono-cristallin
Origine des données pour les capteurs PV	-	Valeur justifiée
Puissance crête nominale garantie d'un module aux conditions normales d'essai STC	W	389,5
Coefficient de température de la puissance crête telle que définie dans CEI 61215 et 61646	1/°C	0
Température d'équilibre thermique du module telle que définie dans CEI 61215 et 61646	°C	45
Type ou degré de confinement de la face arrière des modules	-	Face arrière libre
Azimut de l'orientation considérée (1)	°	Sud (0°)
Inclinaison de l'orientation considérée (2)	°	Horizontale vers le haut (35°)
Surface ensoleillée du module en oeuvre	m²	1,95
Y a-t-il présence de masques lointains azimutaux ?	-	Oui
Y a-t-il présence de masques lointains verticaux ?	-	Non



(1) 0° : Sud, 90° : Ouest, 180° : Nord, 270° : Est  
(2) de 0° (Horizontale vers le haut) à 90° (verticale)

## Résultats sorties détaillées - (Bâtiment CD)

### Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Bâtiment CD		S <sub>Ref</sub> : 1644,4	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )				
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage		0	0	0	13,3	0
	Refroidissement		0	0	0	1	0
	ECS		0	0	0	7,9	0
	Eclairage					1,9	
	Auxiliaires VMC					0,9	
	Auxiliaires distribution					0	
	Mobilier					22,7	
	Déplacement					1,2	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque					2,8	
	Prod. Cogénération					0	

### Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )										
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	13,3	1	7,9	1,9	0,9	0	1,2	22,7	2,8	0	46,1
Zone CD	1 644,4	13,3	1	7,9	1,9	0,9	0	1,2	22,7	2,8	0	46,1
Groupe CD	1644,4	13,3	1	8,3	1,9	1	0					25,5

### Parts en énergie autoconsommée par poste pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Part d'énergie autoconsommée annuelle par poste							
		CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	0	0	0,4	0	0,1	0	0,2	2,1

### Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m <sup>2</sup> S <sub>Ref</sub> )							
		Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	0	0	0	26,1	0	2,8	0	23,3
Zone CD	1644,4	0	0	0	26,1	0			26,1
Groupe CD	1644,4	0	0	0	25,4	0			25,4

### Résultats détaillés du coefficient Cep<sub>max</sub> et Cep<sub>nr,max</sub> du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S <sub>ref</sub>	Coefficient Cep <sub>max</sub>	Coefficient Cep <sub>nr,max</sub>
Bâtiment (Bâtiment CD)	1 644,4	73,3	60,3
Zone CD	1 644,4	73,3	60,3

### Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

## LES OLIVADES

	$S_{Ref}$	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m <sup>2</sup> $S_{Ref}$ )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	5	1,4	1,2	0	0	0	0	0	0	0	1,5	4,2	13,3
Zone CD	1644,4	5	1,4	1,2	0	0	0	0	0	0	0	1,5	4,2	13,3

	$S_{Ref}$	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m <sup>2</sup> $S_{Ref}$ )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	7,9
Zone CD	1644,4	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	7,9

	$S_{Ref}$	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m <sup>2</sup> $S_{Ref}$ )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9
Zone CD	1644,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9

	$S_{Ref}$	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m <sup>2</sup> $S_{Ref}$ )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2
Zone CD	1644,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2

	$S_{Ref}$	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m <sup>2</sup> $S_{Ref}$ )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	2	1,8	2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	2	1,9	1,6	22,7
Zone CD	1644,4	2	1,8	2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	2	1,9	1,6	22,7

### Productions mensuelles en énergie finale d'électricité des installations photovoltaïques

	$S_{Ref}$	Productions mensuelles en énergie finale d'électricité des installations photovoltaïques (en kWh ef/m <sup>2</sup> $S_{Ref}$ )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	2,8

### Résultats taux d'autoconsommation annuels

Indicateurs	%
Taux d'autoconsommation annuels par rapport à la prod. totale d'électricité	98,1
Taux d'autoconsommation annuels par rapport à la prod. par les installations photovoltaïques	98,1
Taux d'autoconsommation annuels par rapport à la prod. par les modules de cogénération	0

### Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	$S_{Ref}$	Besoins annuels (en kWh/m <sup>2</sup> $S_{Ref}$ )			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	11,3	3,1	1,9	16,3
Zone CD	1644,4	11,3	3,1	1,9	16,3
Groupe CD	1644,4	11,3	3,1	1,9	16,3

### Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	$S_{Ref}$	Besoins de Chaud (en kWh/m <sup>2</sup> $S_{Ref}$ )												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bâtiment CD)	1 644,4	4,4	0,9	1	0	0	0	0	0	0	0	1,3	3,7	11,3
Zone CD	1 644,4	4,4	0,9	1	0	0	0	0	0	0	0	1,3	3,7	11,3
Groupe CD	1 644,4	4,4	0,9	1	0	0	0	0	0	0	0	1,3	3,7	11,3

## LES OLIVADES

	S <sub>Ref</sub>	Besoins de Froid (en kWh/m² S <sub>Ref</sub> )												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Bâtiment CD)	1 644,4	0	0	0	0	0	0	1,8	1,2	0	0	0	0	3
Zone CD	1 644,4	0	0	0	0	0	0	1,8	1,2	0	0	0	0	3
Groupe CD	1 644,4	0	0	0	0	0	0	1,8	1,2	0	0	0	0	3

	S <sub>Ref</sub>	Besoins d'éclairage (en kWh/m² S <sub>Ref</sub> )												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Bâtiment CD)	1 644,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Zone CD	1 644,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8
Groupe CD	1 644,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8

### Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Bâtiment CD)	1 644,4	9,9	2,7	2,9	0,6	0,4	0,4	4,3	3,2	0,8	1	3,7	8,3	38,2
Zone CD	1 644,4	9,9	2,7	2,9	0,6	0,4	0,4	4,3	3,2	0,8	1	3,7	8,3	38,2
Groupe CD	1 644,4	9,9	2,7	2,9	0,6	0,4	0,4	4,3	3,2	0,8	1	3,7	8,3	38,2

### Coefficient Bbio max (en points)

	S <sub>Ref</sub>	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Bâtiment CD)	1 644,4	58,2
Zone (3) - Zone CD	1 644,4	58,2

### Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S <sub>Ref</sub>	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m² S <sub>Ref</sub> )												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (Bâtiment CD)	1644,4	2,1	1,7	1,9	1,7	1,4	1,1	1,1	0,9	1,2	1,3	1,6	1,4	17,4
Zone CD	1644,4	2,1	1,7	1,9	1,7	1,4	1,1	1,1	0,9	1,2	1,3	1,6	1,4	17,4

Pas de calcul de sensibilité réalisé



## **Ministère de la Transition écologique**

Secrétariat général

Grande Arche de La Défense - paroi sud / Tour Sequoia

92055 La Défense

Tél. : 01 40 81 21 22

[www.ecologie.gouv.fr](http://www.ecologie.gouv.fr)

